

Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren gemäß DIN 18273 : 1997



Nr. 12-001464-PR01
(G03-03-de-01)

Auftraggeber HERMAT
Metallwaren GmbH
Frohnbergstr. 23
92256 Hahnbach
Deutschland

Produkt Türdrückergarnitur / Drücker / Drücker

Bezeichnung Rosettentürdrückergarnitur Typ: "2073"

**Leistungsrelevante
Produktdetails** Material Drücker: **Edelstahl**,
Lagerung: **Drehbar-Fest**,
Drückervierkant: **9,0 mm**,
Material Drückervierkant: **Stahl**,
Material Deckschild: **Edelstahl**,
Material Unterschild: **Stahl mit Kunststoff**,
Ausführung Drückergarnitur: **Rundrosette**

Besonderheiten keine

Ergebnis
Klassifizierung gemäß DIN 18273 : 1997
DIN 18273 - FS - SG R - PZ

ift Rosenheim
27. September 2012

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Gerd Steiner
Laborleitung
Labor Mechanik

Grundlagen

DIN 18273 : 1997

Prüfnormen:
DIN 18273 : 1997

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Türdrückergarnituren gemäß DIN 18273 : 1997.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Verbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 17 Seiten.