

Nachweis

Prüfung von Türdrückergarnituren gemäß
DIN 18273 : 1997

Prüfbericht

Nr. 10-000306-PR02
(PB-G03-03-de-01)



Auftraggeber **HERMAT Metallwaren GmbH**
Frohnbergstr. 23

92256 Hahnbach
Deutschland

Grundlagen

DIN 18273 : 1997 - Türdrückergarnituren für Feuer-schutztüren und Rauch-schutztüren - Begriffe, Maße, Anforderungen und Prüfungen

Entspricht der nationalen Fassung DIN

Darstellung:



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis von Türdrückergarnituren gemäß DIN 18273 : 1997

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 26 Seiten.

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Prüfergebnisse
- 4 Gesamtbeurteilung

Anlage 1 (17 Seiten)

Bauprodukt	Türdrückergarnitur aus Edelstahl
Bezeichnungen	1801.FS/2074.PZ-60
Typ	Rundrosette
Material	Edelstahl
Druckervierkant	□9 mm Edelstahl
Wartung und Montage	Gemäß der Wartungs- und Montageanleitung der HERMAT Metallwaren GmbH, 92256 Hahnbach
Besonderheit	-/-
Die Bauprodukte sind gemäß DIN 18273 : 1997 wie folgt zu klassifizieren:	
Prüfergebnisse	DIN 18273-FS-SG R-PZ

ift Rosenheim
25. August 2011

Christian Kehr

Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile

A. Spreitzer

Alexander Spreitzer
Produktingenieur
Bauteile

